

Barrierefreiheit in Wahllokalen

Bunde Foyer 24.06.2021

| mögliche Barrieren | Anforderungen | erfüllt | nicht erfüllt | Bemerkungen |
|---|--|---------|---------------|---|
| Parkplätze | sollten in der Nähe des Eingangs sein | x | | |
| | Parkfläche von 3,5 m x 5 m | x | | |
| | ausreichende Bewegungsfläche für den Heckeinstieg sollte vorhanden sein | x | | |
| Gehwege | Mindestbreite von 1,5 m | x | | |
| | feste und ebene Oberflächen | x | | |
| | Querneigung von max. 2,5 % | | | |
| | Längsneigung von max. 3 % | | | |
| Zugangsbereiche und Eingangsbereiche | sollten leichtauffindbar und barrierefrei zu erreichen sein | x | | |
| | sollten kontrastreich und ausreichend beleuchtet sein für Sehbehinderte | x | | |
| | taktile Erfassbarkeit für blinde Menschen (Bodenindikatoren, bauliche Elemente, akustische Infos) | | | |
| | automatische Öffnung von Gebäudeeingangstüren wäre vorteilhafter (Karussell- und Pendeltüren sind als einziger Eingang unzulässig) | | x | |
| | vor den Eingangstüren sollte eine ausreichende ebene Bewegungsfläche für kurzzeitiges Verweilen bei Andrang vorhanden sein | x | | |
| | Sitzmöglichkeiten | x | | |
| | bei Höhenunterschieden zu den Eingängen sind Rampen oder Aufzüge erforderlich | x | | |
| Rampen | mobile Rampen sind möglich, sofern sie verkehrssicher sind | | | |
| | beidseitige Handläufe und Radabweiser sind erforderlich | | | |
| | max. Neigung von 6 % (Querneigung nicht zulässig) | | | eine Rampe vorhanden, notfalls durch den Ausgang reinkommen |
| | Entwässerung ist zu gewährleisten | | | |
| | nutzbare Breite von mind. 1,2 m | | | |
| | maximale Länge von 6 m | | | |
| | zu Beginn und am Ende der Rampe ist ein Podest von 1,5 m x 1,5 m erforderlich | | | |
| | | | | |
| Flure und Verkehrsflächen | es sollte eine nutzbare Fläche von 1,5 m vorhanden sein | x | | |
| | Durchgänge sollten eine Breite von 90 cm haben | x | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|
| | bei frequentierten Fluren ist eine Breite von 1,8 m wünschenswert | | | |
| Türen | sollten deutlich erkennbar sein | x | | |
| | leicht zu öffnen und zu schließen | x | | |
| | sichere Passierbarkeit | x | | |
| | untere Türanschläge und Türschwellen sollten vermieden werden, wenn erforderlich, nicht höher als 2 cm | x | | |
| | Drückergarnituren sollten in 85 cm Höhe befestigt und greifsicher für Sehbehinderte sein | x | | |
| | Drehgriffe und eingelassene Griffe sind ungeeignet | | | nicht vorhanden |
| | Sicherheitsmarkierungen müssen in Aug- und Kniehöhe kontrastreich markiert sein | | x | |
| | ausreichende Bewegungsfläche vor und hinter den Türen | x | | |
| Treppen | keine Treppen vorhanden | | | |
| Orientierungshinweise | müssen auch für Seh- und Hörbehinderte leicht erfassbar sein (visuell, auditiv, taktil) | | x | |
| | Verkehrsflächen in der Außenanlage und im Gebäude sind mit einem einheitlichen Info- und Leitsystem auszustatten | | x | |
| | Anmeldung in Wahllokalen muss leicht auffindbar und nutzbar sein (taktile Auffindbarkeit muss gesichert sein) | | x | |
| | Ausstattungs-elemente im Eingangsbereich dürfen nicht die nutzbare Breite der Verkehrsflächen einengen und müssen für Blinde mit dem Langstock als Hindernis ertastbar sein | x | | |
| | Lesehöhe für die Ausschilderungen muss zwischen 130 cm und 160 cm liegen | x | | |
| Zugänglichkeit der Wahlurne | ausreichende Bewegungsflächen mit Wendemöglichkeiten für Rollstuhlfahrer, 1,5 m x 1,5 m | x | | |
| | unterfahrbare Tische mit einer max. Höhe von 85 cm | | | |
| | gut lesbare und mehrsprachige Informationstafeln | | x | |
| | eine Wahlkabine könnte abhörsicher gestaltet werden, damit Sehbehinderte und Blinde durch auditive Stimmzettel geheim wählen können | | x | |
| | festverlegte, rutschhemmende Bodenbeläge | x | | |
| | Spiegelungen und Blendungen sollten vermieden werden | x | | |
| | Gehstöcke und Gehhilfen können sicher in Greifnähe abgelegt werden | x | | |
| | ausreichende Beleuchtung | x | | |
| Toilettenanlagen/ Sanitäranlagen | pro Anlage sollte mindestens eine Toilette behindertengerecht eingerichtet sein | x | | |
| | WC-Becken sollte beidseitig anfahrbar sein | x | | |
| | Bewegungsflächen rechts und links neben dem WC von 90 cm Breite und 70 cm Tiefe erforderlich | x | | |
| | unterfahrbare Waschtisch | x | | |